

蒙城八中校舍安全隐患排查工作总结

为保证我校师生人身安全和校园财产安全，结合学校实际，由学校安全办牵头，总务处、教导处和政教处等科室对学校的校舍安全、消防安全、各功能室、体育场馆等进行排查，现将自查情况总结如下：

一、校舍安全先后对教学楼、实验楼、办公楼等进行安全检查，未发现异常。学校实验室制度齐全，管理严格，特殊化学药品上双锁，不同人管理，保障了实验室安全。体育设施除篮球架个别地方腐烂外，无安全隐患。食堂后厨吊顶不符合消防标准，现已更换成铝合金扣板吊顶；宿舍接风扇等等有明线裸露，现都一穿管保护。

二、校园消防用电安全我校用电线路采用四级保护措施，用电线路、电压一切正常。学校对所有的灭火器、疏散标志、应急灯等进行检查，灭火器全部正常，疏散标志 2 个脱落，已及时更新，应急灯都正常。

